

上水道 大塚地区

| No | 項目名                             | 区分     | 水質基準値                                                 | 4/14 | 5/12 | 6/2  | 7/7  | 8/4  | 9/1  | 10/6 | 11/10 | 12/8 | 1/12 | 2/2  | 3/2  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|----|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                            | 毎月検査   | ≤100                                                  | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                             | 毎月検査   | 不検出                                                   | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                    | 健康関連   | ≤0.003                                                | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                       | 健康関連   | ≤0.0005                                               | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                      | 健康関連   | ≤0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                        | 健康関連   | ≤0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                       | 健康関連   | ≤0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                        | 健康関連   | ≤0.05                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                          | 健康関連   | ≤0.04                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                 | 健康関連   | ≤0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                   | 健康関連   | ≤10                                                   | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                      | 健康関連   | ≤0.8                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                      | 健康関連   | ≤1                                                    | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                           | 健康関連   | ≤0.002                                                | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                      | 健康関連   | ≤0.05                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 16 | 2,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 健康関連   | ≤0.04                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                         | 健康関連   | ≤0.02                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                      | 健康関連   | ≤0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                       | 健康関連   | ≤0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                            | 健康関連   | ≤0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                             | 健康関連   | ≤0.6                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ○    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                           | 健康関連   | ≤0.02                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 23 | クロロホルム                          | 健康関連   | ≤0.06                                                 | -    | △    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                          | 健康関連   | ≤0.03                                                 | -    | △    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                      | 健康関連   | ≤0.1                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                             | 健康関連   | ≤0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                        | 健康関連   | ≤0.1                                                  | -    | ○    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                         | 健康関連   | ≤0.03                                                 | -    | △    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                      | 健康関連   | ≤0.03                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                          | 健康関連   | ≤0.09                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                        | 健康関連   | ≤0.08                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                       | 水道水の性状 | ≤1                                                    | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                   | 水道水の性状 | ≤0.2                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                        | 水道水の性状 | ≤0.3                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                        | 水道水の性状 | ≤1                                                    | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                    | 水道水の性状 | ≤200                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                     | 水道水の性状 | ≤0.05                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                          | 毎月検査   | ≤200                                                  | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)               | 水道水の性状 | ≤300                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                           | 水道水の性状 | ≤500                                                  | -    | ○    | -    | -    | ○    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                       | 水道水の性状 | ≤0.2                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                          | 水道水の性状 | ≤0.00001                                              | -    | -    | -    | -    | ◎    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 1  |    |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                   | 水道水の性状 | ≤0.00001                                              | -    | -    | -    | -    | ◎    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 1  |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                       | 水道水の性状 | ≤0.02                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 45 | フェノール類                          | 水道水の性状 | ≤0.005                                                | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)               | 毎月検査   | ≤3                                                    | ○    | ○    | ○    | △    | △    | ○    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 47 | pH値                             | 毎月検査   | 5.8～8.6                                               | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 48 | 味                               | 毎月検査   | 異常でない                                                 | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 49 | 臭気                              | 毎月検査   | 異常でない                                                 | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 50 | 色度                              | 毎月検査   | ≤5°                                                   | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 51 | 濁度                              | 毎月検査   | ≤2°                                                   | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
|    | 判 定                             |        |                                                       | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内  | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 |    |    |    |    |
|    | 基準値に対する比率                       |        | ◎:基準値の10%以下 ○:基準値の10%超過20%以下 △:基準値の20%超過基準値以内 ×:基準値超過 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |    |    |    |    |

## 玉庭地区

### 3 地区名 吉島地区

基準値に対する比率 ◎:基準値の10%以下 ○:基準値の10%超過20%以下 △:基準値の20%超過基準値以内 ×:基準値超過

水 質 試 験 結 果 一 覧      令和5年度      川西町上水道平均 【参考】

| No | 項 目 名                       | 区 分    | 水質基準値                                                 | 4/16 | 5/14 | 6/2  | 7/7  | 8/4  | 9/1  | 10/6 | 11/10 | 12/8 | 1/12 | 2/2  | 3/2  | 合計 | 最高 | 最低 | 平均 |
|----|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                        | 毎月検査   | ≦100                                                  | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                         | 毎月検査   | 不検出                                                   | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                | 健康関連   | ≦0.003                                                | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                   | 健康関連   | ≦0.0005                                               | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                  | 健康関連   | ≦0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                    | 健康関連   | ≦0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                   | 健康関連   | ≦0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                    | 健康関連   | ≦0.05                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                      | 健康関連   | ≦0.04                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン             | 健康関連   | ≦0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素               | 健康関連   | ≦10                                                   | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                  | 健康関連   | ≦0.8                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                  | 健康関連   | ≦1                                                    | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                       | 健康関連   | ≦0.002                                                | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                  | 健康関連   | ≦0.05                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 16 | 2,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ | 健康関連   | ≦0.04                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                     | 健康関連   | ≦0.02                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                  | 健康関連   | ≦0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                   | 健康関連   | ≦0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                        | 健康関連   | ≦0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                         | 健康関連   | ≦0.6                                                  | -    | ○    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                       | 健康関連   | ≦0.02                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 23 | クロホルム                       | 健康関連   | ≦0.06                                                 | -    | △    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                      | 健康関連   | ≦0.03                                                 | -    | △    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                  | 健康関連   | ≦0.1                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                         | 健康関連   | ≦0.01                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                    | 健康関連   | ≦0.1                                                  | -    | ○    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                     | 健康関連   | ≦0.03                                                 | -    | △    | -    | -    | △    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                  | 健康関連   | ≦0.03                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ○    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                      | 健康関連   | ≦0.09                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                    | 健康関連   | ≦0.08                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                   | 水道水の性状 | ≦1                                                    | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物               | 水道水の性状 | ≦0.2                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ○    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                    | 水道水の性状 | ≦0.3                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                    | 水道水の性状 | ≦1                                                    | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                | 水道水の性状 | ≦200                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                 | 水道水の性状 | ≦0.05                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                      | 毎月検査   | ≦200                                                  | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)           | 水道水の性状 | ≦300                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                       | 水道水の性状 | ≦500                                                  | -    | ○    | -    | -    | ○    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                   | 水道水の性状 | ≦0.2                                                  | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                      | 水道水の性状 | ≦0.00001                                              | -    | -    | -    | -    | ◎    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 1  |    |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール               | 水道水の性状 | ≦0.00001                                              | -    | -    | -    | -    | ◎    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 1  |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                   | 水道水の性状 | ≦0.02                                                 | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 45 | フェノール類                      | 水道水の性状 | ≦0.005                                                | -    | ◎    | -    | -    | ◎    | -    | -    |       | -    | -    |      | -    | 4  |    |    |    |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)           | 毎月検査   | ≦3                                                    | ○    | ○    | ○    | △    | △    | ○    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 47 | pH値                         | 毎月検査   | 5.8～8.6                                               | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 48 | 味                           | 毎月検査   | 異常でない                                                 | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 49 | 臭気                          | 毎月検査   | 異常でない                                                 | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 50 | 色度                          | 毎月検査   | ≦5°                                                   | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
| 51 | 濁度                          | 毎月検査   | ≦2°                                                   | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    | ◎    |      |       |      |      |      |      | 12 |    |    |    |
|    | 判 定                         |        |                                                       | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内  | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 | 基準値内 |    |    |    |    |
|    | 基準値に対する比率                   |        | ◎:基準値の10%以下 ○:基準値の10%超過20%以下 △:基準値の20%超過基準値以内 ×:基準値超過 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |    |    |    |    |