水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和7年度　　1 地区名　上水道 大塚地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3									回数
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目									
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	◎	◎	◎	◎									4
2	大腸菌	毎月検査	不検出	◎	◎	◎	◎									4
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	◎	－	－									1
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	◎	－	－									1
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－									1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	◎	－	－									1
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	◎	－	－									1
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	◎	－	－									1
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	◎	－	－									1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－									1
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0°	－	－	－	－									0
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	◎	－	－									1
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	△	－	－									1
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－									1
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	◎	－	－									1
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	○	－	－									1
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－									1
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	◎	－	－									1
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	◎	－	－									1
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	◎	－	－									1
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－									1
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	◎	－	－									1
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	◎	－	－									1
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	◎	－	－									1
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	◎	◎	◎	◎									4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	◎	－	－									1
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	◎	－	－									1
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－									1
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－									0
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－									0
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	◎	－	－									1
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	○	○	○	○									4
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6	◎	◎	◎	◎									4
49	味	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎									4
50	臭気	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎									4
51	色度	毎月検査	≦5°	◎	◎	◎	◎									4
52	濁度	毎月検査	≦2°	◎	◎	◎	◎									4
	判　定			**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**									
	基準値に対する比率	◎：基準値の10%以下　○：基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準超過														

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和7年度　　2 地区名　上水道 玉庭地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3									回数
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目									
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	◎	◎	◎	◎									4
2	大腸菌	毎月検査	不検出	◎	◎	◎	◎									4
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	◎	－	－									1
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	◎	－	－									1
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－									1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	◎	－	－									1
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	◎	－	－									1
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	◎	－	－									1
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	◎	－	－									1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－									1
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0°	－	－	－	－									0
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	○	－	－									1
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	△	－	－									1
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－									1
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	◎	－	－									1
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	○	－	－									1
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－									1
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	◎	－	－									1
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	◎	－	－									1
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	◎	－	－									1
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－									1
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	◎	－	－									1
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	◎	－	－									1
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	◎	－	－									1
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	◎	◎	◎	◎									4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	◎	－	－									1
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	◎	－	－									1
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－									1
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－									0
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－									0
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	◎	－	－									1
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	◎	○	○	○									4
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6	◎	◎	◎	◎									4
49	味	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎									4
50	臭気	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎									4
51	色度	毎月検査	≦5°	◎	◎	◎	◎									4
52	濁度	毎月検査	≦2°	◎	◎	◎	◎									4
	判　定			**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**									
	基準値に対する比率	◎：基準値の10%以下　○：基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準超過														

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和7年度　　3 地区名　上水道 吉島地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値													回数
	検査項目数															
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL													0
2	大腸菌	毎月検査	不検出													0
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L													0
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L													0
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L													0
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L													0
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L													0
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L													0
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L													0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L													0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L													0
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L													0
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L													0
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L													0
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L													0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L													0
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L													0
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L													0
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L													0
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0°													0
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L													0
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L													0
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L													0
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L													0
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L													0
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L													0
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L													0
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L													0
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L													0
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L													0
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L													0
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L													0
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L													0
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L													0
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L													0
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L													0
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L													0
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L													0
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L													0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L													0
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L													0
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L													0
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L													0
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L													0
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L													0
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L													0
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L													0
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6													0
49	味	毎月検査	異常でない													0
50	臭気	毎月検査	異常でない													0
51	色度	毎月検査	≦5°													0
52	濁度	毎月検査	≦2°													0
	判　定															
	基準値に対する比率	◎：基準値の10%以下　○：基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準超過														

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和7年度　　**川西町上水道平均【参考】**

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3									回数
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目									
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	◎	◎	◎	◎									4
2	大腸菌	毎月検査	不検出	◎	◎	◎	◎									4
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	◎	－	－									1
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	◎	－	－									1
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－									1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	◎	－	－									1
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	◎	－	－									1
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	◎	－	－									1
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	◎	－	－									1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－									1
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0°	－	－	－	－									0
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	○	－	－									1
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	△	－	－									1
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－									1
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	◎	－	－									1
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－									1
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	○	－	－									1
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－									1
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	◎	－	－									1
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	◎	－	－									1
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	◎	－	－									1
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－									1
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	◎	－	－									1
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－									1
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	◎	－	－									1
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	◎	－	－									1
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	◎	◎	◎	◎									4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	◎	－	－									1
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	◎	－	－									1
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－									1
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－									0
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－									0
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	◎	－	－									1
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	◎	－	－									1
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	○	○	○	○									4
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6	◎	◎	◎	◎									4
49	味	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎									4
50	臭気	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎									4
51	色度	毎月検査	≦5°	◎	◎	◎	◎									4
52	濁度	毎月検査	≦2°	◎	◎	◎	◎									4
	判　定			**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**									
	基準値に対する比率	◎：基準値の10%以下　○：基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準超過														