水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和7年度　　1 地区名　上水道 大塚地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					回数
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目	52項目	9項目	9項目	49項目					
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
2	大腸菌	毎月検査	不検出	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	○					3
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	△	－	－	△	－	－	△					3
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－	△	－	－	○					3
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	○	－	－	△	－	－	○					3
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－	△	－	－	△					3
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	◎	－	－	○	－	－	○					3
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	◎	－	－	○	－	－	◎					3
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	○	○	○	○	△	△	○	○					8
48	pH値	毎月検査	5.8 ～ 8.6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
49	味	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
50	臭気	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
51	色度	毎月検査	≦5°	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
52	濁度	毎月検査	≦2°	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
	判　定			**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**					
	基準値に対する比率	◎：基準値の10%以下　○：基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準超過														

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和7年度　　2 地区名　上水道　玉庭地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					回数
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目	52項目	9項目	9項目	49項目					
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
2	大腸菌	毎月検査	不検出	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	○	－	－	△	－	－	△					3
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	△	－	－	△	－	－	△					3
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－	△	－	－	○					3
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	○	－	－	△	－	－	△					3
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－	△	－	－	△					3
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	◎	－	－	○	－	－	○					3
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	◎	－	－	○	－	－	◎					3
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	◎	○	○	○	△	△	△	○					8
48	pH値	毎月検査	5.8 ～ 8.6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
49	味	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
50	臭気	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
51	色度	毎月検査	≦5°	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
52	濁度	毎月検査	≦2°	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
	判　定			**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**					
	基準値に対する比率	◎：基準値の10%以下　○：基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準超過														

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和7年度　　3 地区名　上水道 吉島地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					回数
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目	52項目	9項目	9項目	49項目					
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL					◎								1
2	大腸菌	毎月検査	不検出					◎								1
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L					◎								1
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L					◎								1
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L					◎								1
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L					◎								1
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L					◎								1
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L					◎								1
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L					◎								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L					◎								1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L					◎								1
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L					◎								1
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L					◎								1
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L					◎								1
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L					◎								1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L					◎								1
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L					◎								1
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L					◎								1
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L					◎								1
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005mg/L					◎								1
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L					◎								1
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L					◎								1
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L					◎								1
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L					△								1
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L					△								1
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L					◎								1
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L					◎								1
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L					△								1
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L					△								1
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L					○								1
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L					◎								1
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L					◎								1
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L					◎								1
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L					◎								1
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L					◎								1
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L					◎								1
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L					◎								1
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L					◎								1
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L					◎								1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L					◎								1
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L					○								1
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L					◎								1
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L					◎								1
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L					◎								1
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L					◎								1
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L					◎								1
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L					△								1
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6					◎								1
49	味	毎月検査	異常でない					◎								1
50	臭気	毎月検査	異常でない					◎								1
51	色度	毎月検査	≦5°					◎								1
52	濁度	毎月検査	≦2°					◎								1
	判　定							**基準値内**								
	基準値に対する比率	◎:基準値の10%以下　○:基準値の10%超過20%以下　△:基準値の20%超過基準値以内　×:基準超過														

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和7年度　　川西町上水道平均【参考】

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					回数
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目	52項目	9項目	9項目	49項目					
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
2	大腸菌	毎月検査	不検出	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	○	－	－	○	－	－	○					3
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	△	－	－	△	－	－	△					3
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－	△	－	－	○					3
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	○	－	－	△	－	－	△					3
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	△	－	－	△	－	－	△					3
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	◎	－	－	○	－	－	○					3
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	◎	－	－	○	－	－	◎					3
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	◎	－	－	－					1
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	◎	－	－	◎	－	－	◎					3
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	○	○	○	○	△	△	△	○					8
48	pH値	毎月検査	5.8 ～ 8.6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
49	味	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
50	臭気	毎月検査	異常でない	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
51	色度	毎月検査	≦5°	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
52	濁度	毎月検査	≦2°	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					8
	判　定			**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**	**基準値内**					
	基準値に対する比率	◎：基準値の10%以下　○：基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準超過														