水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和8年度　　1 地区名　上水道　大塚地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					回数	最高	最低	平均
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目	52項目	9項目	9項目	49項目								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0					8	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					8	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	＜0.0003	－	－	＜0.0003	－	－	＜0.0003					3	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	＜0.00005	－	－	＜0.00005	－	－	＜0.00005					3	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	＜0.004	－	－	＜0.004	－	－	＜0.004					3	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	0.12	－	－	0.16	－	－	0.10					3	0.16	0.10	0.13
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	＜0.08	－	－	＜0.08	－	－	＜0.08					3	＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	＜0.1	－	－	＜0.1	－	－	＜0.1					3	＜0.1	＜0.1	0.1
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	＜0.0002	－	－	＜0.0002	－	－	＜0.0002					3	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	＜0.005	－	－	＜0.005	－	－	＜0.005					3	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	＜0.06	－	－	0.06	－	－	0.07					3	0.07	＜0.06	0.06
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	0.013	－	－	0.034	－	－	0.015					3	0.034	0.013	0.021
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.005					3	0.011	0.005	0.008
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	0.016	－	－	0.039	－	－	0.019					3	0.039	0.016	0.025
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.009	－	－	0.020	－	－	0.012					3	0.020	0.009	0.014
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004					3	0.005	0.003	0.004
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	＜0.008					3	＜0.008	＜0.008	＜0.008
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.005					3	0.005	0.004	0.004
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	＜0.01	－	－	0.02	－	－	0.01					3	0.02	＜0.01	0.01
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	＜0.03	－	－	＜0.03	－	－	＜0.03					3	＜0.03	＜0.03	＜0.03
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	＜0.01	－	－	0.01	－	－	0.02					3	0.02	＜0.01	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	5.6	－	－	6.0	－	－	6.0					3	6.0	5.6	5.9
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	8.5	6.7	6.7	6.7	8.0	7.6	7.4	7.2					8	8.5	6.7	7.4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	17	－	－	17	－	－	23					3	23	17	19
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	40	－	－	58	－	－	42					3	58	40	47
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	＜0.02	－	－	＜0.02	－	－	＜0.02					3	＜0.02	＜0.02	＜0.02
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005					3	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5					8	0.7	0.4	0.6
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6	6.9	6.8	7.1	6.8	7.1	6.8	7.2	7.0					8	7.2	6.8	7.0
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					8	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					8	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					8	＜0.5	＜0.5	＜0.5
52	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					8	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素			0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4					8	0.4	0.2	0.3
	室　　温			18.5	20.6	21.6	23.3	31.8	26.8	22.5	17.0					8	31.8	17.0	22.8
	水　　温			13.6	17.6	18.8	22.6	27.3	24.8	23.0	15.1					8	27.3	13.6	20.4

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和8年度　　2 地区名　上水道　玉庭地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					回数	最高	最低	平均
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目	52項目	9項目	9項目	49項目								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0					8	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					8	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	＜0.0003	－	－	＜0.0003	－	－	＜0.0003					3	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	＜0.00005	－	－	＜0.00005	－	－	＜0.00005					3	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	＜0.004	－	－	＜0.004	－	－	＜0.004					3	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	0.12	－	－	0.16	－	－	0.10					3	0.16	0.10	0.13
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	＜0.08	－	－	＜0.08	－	－	＜0.08					3	＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	＜0.1	－	－	＜0.1	－	－	＜0.1					3	＜0.1	＜0.1	0.1
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	＜0.0002	－	－	＜0.0002	－	－	＜0.0002					3	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	＜0.005	－	－	＜0.005	－	－	＜0.005					3	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	0.07	－	－	0.19	－	－	0.16					3	0.19	0.07	0.14
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	0.013	－	－	0.038	－	－	0.018					3	0.038	0.013	0.023
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.006					3	0.011	0.006	0.009
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	＜0.001	－	－	0.001	－	－	＜0.001					3	0.001	＜0.001	0.001
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	0.016	－	－	0.044	－	－	0.023					3	0.044	0.016	0.028
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.010	－	－	0.021	－	－	0.014					3	0.021	0.010	0.015
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004					3	0.005	0.003	0.004
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	＜0.008					3	＜0.008	＜0.008	＜0.008
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.008					3	0.008	0.005	0.006
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	＜0.01	－	－	0.02	－	－	0.01					3	0.02	＜0.01	0.01
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	＜0.03	－	－	＜0.03	－	－	＜0.03					3	＜0.03	＜0.03	＜0.03
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	＜0.01	－	－	0.01	－	－	0.02					3	0.02	＜0.01	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	5.7	－	－	6.6	－	－	6.4					3	6.6	5.7	6.2
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	8.8	6.9	6.7	7.0	8.5	7.8	7.7	7.5					8	8.8	6.7	7.6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	17	－	－	19	－	－	23					3	23	17	20
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	41	－	－	56	－	－	43					3	56	41	47
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	＜0.02	－	－	＜0.02	－	－	＜0.02					3	＜0.02	＜0.02	＜0.02
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005					3	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	0.3	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6					8	0.7	0.3	0.6
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6	6.9	6.9	7.5	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3					8	7.5	6.9	7.2
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					8	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					8	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					8	＜0.5	＜0.5	＜0.5
52	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					8	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素			0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6					8	0.7	0.4	0.6
	室　　温			16.8	19.2	20.3	22.6	28.0	22.8	18.6	17.7					8	28.0	16.8	20.8
	水　　温			13.1	14.0	19.1	21.9	23.9	23.9	21.6	16.3					8	23.9	13.1	19.2

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和8年度　　3 地区名　上水道 吉島地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値					8/7								回数	最高	最低	平均
	検査項目数							52項目											
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL					0								1	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出					不検出								1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L					＜0.0003								1	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L					＜0.00005								1	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L					＜0.002								1	＜0.002	＜0.002	＜0.002
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L					＜0.004								1	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L					0.16								1	0.16	0.16	0.16
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L					＜0.08								1	＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L					＜0.1								1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L					＜0.0002								1	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L					＜0.005								1	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005mg/L					＜0.000001								1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L					＜0.06								1	＜0.06	＜0.06	＜0.06
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L					＜0.002								1	＜0.002	＜0.002	＜0.002
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L					0.028								1	0.028	0.028	0.028
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L					0.010								1	0.010	0.010	0.010
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L					0.032								1	0.032	0.032	0.032
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L					0.018								1	0.018	0.018	0.018
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L					0.004								1	0.004	0.004	0.004
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L					＜0.008								1	＜0.008	＜0.008	＜0.008
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L					0.003								1	0.003	0.003	0.003
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L					0.02								1	0.02	0.02	0.02
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L					＜0.03								1	＜0.03	＜0.03	＜0.03
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L					＜0.01								1	＜0.01	＜0.01	＜0.01
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L					6.1								1	6.1	6.1	6.1
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L					＜0.001								1	＜0.001	＜0.001	＜0.001
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L					8.0								1	8.0	8.0	8.0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L					17								1	17	17	17
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L					53								1	53	53	53
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L					＜0.02								1	＜0.02	＜0.02	＜0.02
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L					＜0.000001								1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L					＜0.000001								1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L					＜0.002								1	＜0.002	＜0.002	＜0.002
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L					＜0.0005								1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L					0.7								1	0.7	0.7	0.7
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6					7.0								1	7.0	7.0	7.0
49	味	毎月検査	異常でない					異常なし								1	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月検査	異常でない					異常なし								1	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月検査	≦5°					＜0.5								1	＜0.5	＜0.5	＜0.5
52	濁度	毎月検査	≦2°					＜0.1								1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素							0.4								1	0.4	0.4	0.4
	室　　温							27.1								1	27.1	27.1	27.1
	水　　温							25.4								1	25.4	25.4	25.4

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和8年度　　川西町上水道平均 【参考】

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/17	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					回数	最高	最低	平均
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目	52項目	9項目	9項目	49項目								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0					8	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					8	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003mg/L	－	＜0.0003	－	－	＜0.0003	－	－	＜0.0003					3	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005mg/L	－	＜0.00005	－	－	＜0.00005	－	－	＜0.00005					3	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04mg/L	－	＜0.004	－	－	＜0.004	－	－	＜0.004					3	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10mg/L	－	0.12	－	－	0.16	－	－	0.10					3	0.16	0.10	0.13
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8mg/L	－	＜0.08	－	－	＜0.08	－	－	＜0.08					3	＜0.08	＜0.08	＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1mg/L	－	＜0.1	－	－	0.1	－	－	＜0.1					3	0.1	＜0.1	0.1
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002mg/L	－	＜0.0002	－	－	＜0.0002	－	－	＜0.0002					3	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05mg/L	－	＜0.005	－	－	＜0.005	－	－	＜0.005					3	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
22	塩素酸	健康関連	≦0.6mg/L	－	0.07	－	－	0.1	－	－	0.12					3	0.12	0.07	0.09
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06mg/L	－	0.013	－	－	0.033	－	－	0.017					3	0.033	0.013	0.021
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.006					3	0.011	0.006	0.009
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	＜0.001	－	－	0.001	－	－	＜0.001					3	0.001	＜0.001	0.001
27	臭素酸	健康関連	≦0.01mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1mg/L	－	0.016	－	－	0.038	－	－	0.021					3	0.038	0.016	0.025
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.010	－	－	0.020	－	－	0.013					3	0.020	0.010	0.014
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004					3	0.005	0.003	0.004
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08mg/L	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	＜0.008					3	＜0.008	＜0.008	＜0.008
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007					3	0.007	0.004	0.005
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	＜0.01	－	－	0.02	－	－	0.01					3	0.02	＜0.01	0.01
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3mg/L	－	＜0.03	－	－	＜0.03	－	－	＜0.03					3	＜0.03	＜0.03	＜0.03
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1mg/L	－	＜0.01	－	－	0.01	－	－	0.02					3	0.02	＜0.01	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200mg/L	－	5.7	－	－	6.2	－	－	6.2					3	6.2	5.7	6.0
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05mg/L	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001					3	＜0.001	＜0.001	＜0.001
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200mg/L	8.7	6.8	6.7	6.9	8.2	7.7	7.6	7.4					8	8.7	6.7	7.5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300mg/L	－	17	－	－	18	－	－	23					3	23	17	19
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500mg/L	－	41	－	－	56	－	－	43					3	56	41	46
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2mg/L	－	＜0.02	－	－	＜0.02	－	－	＜0.02					3	＜0.02	＜0.02	＜0.02
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001mg/L	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	－					1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02mg/L	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002					3	＜0.002	＜0.002	＜0.002
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005mg/L	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005					3	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6					8	0.7	0.4	0.6
48	pH値	毎月検査	5.8　～　8.6	6.9	6.9	7.3	7.0	7.1	7.0	7.3	7.2					8	7.3	6.9	7.1
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					8	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					8	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					8	＜0.5	＜0.5	＜0.5
52	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					8	0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素			0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5					8	0.6	0.3	0.4
	室　　温			17.7	19.9	21.0	23.0	29.0	24.8	20.6	17.4					8	29.0	17.4	21.6
	水　　温			13.4	15.8	19.0	22.3	25.5	24.4	22.3	15.7					8	25.5	13.4	19.8